



הוראות בטיחות לטיפול במיכל גז נייד – אישור לקוח

	מס' לקוח	שם הלקוח
	סניף / מפיץ	כתובת הלקוח
		יעוד מיכל הגז הנייד
בדיקה חזותית של מתקין גפ"מ לפני מסירת מכל נייד		
מכל <input type="checkbox"/> 12 ק"ג <input type="checkbox"/> 48 ק"ג כמות: _____		תאור הציוד המושאל
<input type="checkbox"/> ווסת כמות: _____		
שם מתקין גפ"מ	מס' רשיון	חתימה
	תאריך	

שינוע, אחסון ושימוש:

1. השימוש במיכל נייד מותר וכפוף להוראות הבטיחות מטה, תוך שימוש במכשירים צורכי גז המאושרים ע"י החברה.
2. לפני אספקה ראשונה חובה לבצע בדיקה חזותית של המתקן ע"י מתקין גפ"מ מורשה על מנת לוודא מיקומו, שימוש באביזרים תקינים והדרכת בטיחות ללקוח.
3. יש להציב את המכל אך ורק בעמידה על משטח יציב ובאזור מאוורר היטב שאינו מאפשר הצטברות הגז במקרה דליפה ופגיעה כל שהיא במיכל.
4. אין להתקין או לאחסן את המכל במקום תת קרקעי, או במבנה סגור.
5. יש לשמור מרחק מינימאלי של 70 ס"מ למקור חום או ניצוצות ו- 1.70 למקור להבה גלויה.
6. אין להוביל מכל גז ברכב נוסעים או בתא מטען סגור של טנדר או משאית.
7. אסור להשליך את המכלים לקרקע אלא לפרוק אותם בצורה מבוקרת ובטוחה.
8. מותר להוביל ללא רישיון הובלת חומ"ס עד שני מכלי 48 ק"ג כ"א או עד 8 מכלים בני 12 ק"ג כ"א בעמידה וקשורים היטב בארגז מטען פתוח ומאוורר או בנגררת רתומה פתוחה ומאושרת בהתאם.
9. מותר שימוש בצינור גז גמיש תקין עם חבקים בהתאם לתקן ישראלי שנבדק ומאושר ע"י טכנאי החברה.
10. לברז המכל קיימת הברגה שמאלית לאחר חיבור המכל למכשיר צורך הגז יש לבדוק את אטימות החיבור באמצעות מי סבון - אסור שיפיעו בועות!
11. במקרה חירום צלצל - **03-9533533** 24 שעות ביממה.

בגמר שימוש:

1. יש לסגור היטב את ברז המכל.
 2. יש לאסוף ולקפל את צינור הגז בצורה נאותה.
 3. מכשיר גפ"מ שלא היה בשימוש מעל שלשה חודשים חובה להזמין מתקין גפ"מ להפעלתו המחודשת.
- לקוח יקר למען בטיחותך נא הקפד במילוי הוראות השימוש והבטיחות!**

לכבוד

דור גז החדשה בע"מ

1. הריני מאשר קבלת טופס הוראות השימוש והבטיחות בדבר מכל נייד, תוכנו ברור לי ואני מתחייב לנהוג על פי ההוראות.
2. הובהר לי כי חל איסור להשתמש במכלים אלה לכל יעוד אחר או לחברם למתקן קבוע ואני מתחייב לדווח לחברת הגז על כל שינוי שארצה לבצע במתקן.
3. הריני מאשר קבלת הציוד המושאל כמפורט מעלה.

חתימת הלקוח: _____ תאריך: _____